



T1- trójnik preizolowany prostopadły 45° DN300/DN80 - 2 szt.

T2- trójnik preizolowany prostopadły 45° DN80/DN65 - 2 szt.

T3- trójnik preizolowany równoległy 90° DN50/DN40 - 2 szt.

Z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidywanych
kolizji dopuszcza się zmiany w głębokości posadowienia
przyłącza przy zachowaniu min przykrycia rury 0,4 m
oraz stałego kierunku jej spadku.

1 - końcówka termokurczliwa $\Phi 110/48,3$ - 2 szt.

2 - pierścień uszczelniający $\Phi 110$ - 4 szt.

3 - uszczelnienie typ "WGC" Dn 110 - 2 szt.

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
LOKUM
S.C.

ul. Parkowa 151/4U
30-258 Kraków

tel./fax: 12 659 19 08
http://www.lokum.pl
e-mail: biuro@lokum.pl

TEMAT	BUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA BUDYNKÓW O ADRESACH UL. KORDIANA 58, 58a, 58b, 60 W KRAKOWIE		
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" 30-819 KRAKÓW		
LOKALIZACJA	UL. KORDIANA, KRAKÓW DZ. NR 214/11, 214/12, 214/14, 214/15, 214/23 OBREB 63 JEDN. EWID. PODGÓRZE		
BRANŻA	CIEPŁOWNICZA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
RYSunek	PROFIL PODŁUŻNY		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. EDWARD LEBDA upr. bud. nr ewid.: 251/2000		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA upr. bud. nr ewid.: SLK / 0805 / PWBS / 23		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04. 2024	-	1:100/1:100	2