

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO WYSOKICH PARAMETRÓW

Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Oznaczenie typu, średnicy, kvs	Producent	Ilość
1	Zawór kulowy PN 25	Dn 40 WKC1c	Efar	2
1a	Zawór kulowy PN 25	Dn 32 WKC1c	Efar	1
1b	Zawór kulowy PN 25	Dn 32 WKC1c	Efar	1
2a	Zawór kulowy reg. PN 25 kołn.	Dn 25 MSV-F2	Danfoss	1
2b	Zawór kulowy reg. PN 25 kołn.	Dn 25 MSV-F2	Danfoss	1
3	Zawór kulowy PN 25	Dn 15	Efar	8
4a	Ciepłomierz	MULTICAL 403	KAMSTRUP	1
4b	Ciepłomierz	MULTICAL 603	KAMSTRUP	1
5a	Przetwornik przepływu ultradźwiękowy	Dn 15 MULTICAL 403, 1,5 m³/h, 100 imp/l	KAMSTRUP	1
5b	Przetwornik przepływu ultradźwiękowy	Dn 20 ULTRAFLOW 54, 2,5 m³/h, 60 imp/l	KAMSTRUP	1
6a	Czujnik temperatury	Pt 500	KAMSTRUP	2
6b	Czujnik temperatury	Pt 500	KAMSTRUP	2
7/8	Manometr 0-1,6 [MPa] + kurek manometryczny		WIKA	3
9	Filtroodmulacz PN16 T135°	FO2m Dn40	THERMO	1
10	Filtr siatkowy	DN40	POLNA	1
11	Termometr 0-200 [°C]		WIKA	2
22	Naczynie wzbiorcze	N300	Reflex	1
23	Zabezpieczony zawór odcinający		Reflex	1

INNE MATERIAŁY WĘZŁA C.W.U.

Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Oznaczenie typu, średnicy, kvs	Producent	Ilość
1	Stabilizator c.w.u. nierdzewny	WGJ-S/Z – 300; p = 0,6 MPa	ELEKTROMET	1
2	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn 50		4
3	Zawór zwrotny PN 10 do wody użytkowej	Dn 50, klasa EA		1
4	Reduktor ciśnienia	SYR 315 Dn 40	SYR	1
5	Filtr siatkowy do wody użytkowej	Dn 50		1
6	Wodomierz do wody zimnej JS 6,3	dn 32 q ₃ = 6,3 m³/h	Apator	1
7	Termometr 0 -100			2
8	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn32		2
9	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn 15		1

MATERIAŁY DLA POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.W. Z WĘZŁEM KOMPAKTOWYM /ORIENTACYJNIE/

Materiał	Ilość
Rura stalowa nierdzewna DN 50 w izolacji z pianki o gr. 50 mm	15 m
Rura stalowa nierdzewna DN 25 w izolacji z pianki o gr. 25 mm	5 m
Rura stalowa ocynkowana DN 50 w izolacji z pianki o gr. 9 mm	10 m