

Kraków 19.04.2024 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana na okoliczność ustalenia sposobu realizacji projektowanych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kordiana Nr: 58, 58A, 58B, 60 w Krakowie.

OBECNI:

Piotr Kłos — Inspektor SMDDM

Iwona Syrek-Piwowar — Inspektor SMDDM

Władysław Sadzikowski — Projektant

Ustalono:

1. Inwestorem oraz Zarządcą w/w budynków mieszkalnych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM DLA MŁODYCH”, UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW.
2. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM DLA MŁODYCH”, UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW wystąpi do TAURON z wnioskiem o przydział mocy elektrycznej dla projektowanych węzłów cieplnych.
3. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul Kordiana 58 Moc przyłączeniowa Pp = 7,0 kW. (wg wymogów MPEC Kraków)
4. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul Kordiana 58A Moc przyłączeniowa Pp = 7,0 kW. (wg wymogów MPEC Kraków)
5. Odbiorca Ciepła wykona wewnętrzną linię zasilającą dla węzła cieplnego wraz z układem pomiarowym we własnym zakresie zgodnie warunkami TAURON. Typ linii zasilającej YDY żo 5 x 6. (wg wymogów MPEC Kraków)
6. Odbiorca Ciepła przepisze licznik energii elektrycznej węzła cieplnego na MPEC Kraków. Czynność ta zostanie dokonana przy podpisywaniu umowy Odbiorcy Ciepła z MPEC Kraków.
7. Rozliczenie energii cieplnej będzie się odbywać zgodnie z taryfą SI-WIP.
8. Odbiorca ciepła doprowadzi szynę uziemiającą do pomieszczenia węzła cieplnego we własnym zakresie. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 omów. (wg wymogów MPEC Kraków).
9. Odbiorca Ciepła doprowadzi do pomieszczenia węzła cieplnego instalację od czujnika temperatury zewnętrznej, typ przewodu LiYCY2 x 1. (wg wymogów MPEC Kraków). Czujnik temperatury zewnętrznej zamontuje MPEC.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

inspektor d/s Technicznych

1.....
Piotr Kłos
R.P. 26.2/92

3.....

Inspektor ds. technicznych i rozliczeń
SM „Dom dla Młodych”

2.....
mgr inż. Iwona Syrek-Piwowar
Nr upr. MAP 0329/WBS/16