

8

7

6

5

4

3

2

1

MC1

ECL 310

Aplikacja A266.1

38
37

30

22

24

24

26

25

27

29

-X3:

0
0
0
0
0

Masa czujników

1.4WA8
LIYCY 2x1

1.4WA5
OMY 2x0,5

1.4WA4
OMY 2x0,5

1.4WA3
OMY 2x0,5

1.4WA2
OMY 2x0,5

1.9WA1
LIYCY 2x1

TE1.1

TE1.2

TE1.3

TE1.4

TE1.5


temperatura powrotu c.w.u. – sieć

temp. zasilania c.w.u. – instalacja

temperatura powrotu c.o. – sieć

temperatura zasilania c.o. – instalacja

temperatura zewnętrzna



Integratory układów pomiaru ciepła – interfejsy M-bus

Obiekt / Zadanie:

BUDOWA DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. + C.W.U.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA
UL. KORDIANA 80, KRAKÓW

Inwestor:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOM DLA MŁODYCH"
ul. Turlejowa 65
30-619 KRAKÓW

Biuro projektowe:



Zespół projektowy

Projektant: Włodysław Sadzikowski
39789
MAP/IE031903

Temat: Instalacje elektryczne i AKPIA

Schemat podłączenia czujników temperatury

Data:
04.2024

Wersja: 08/04/2024
Zmiana: A

Numer rysunku:

9