

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO WYSOKICH PARAMETRÓW

Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Oznaczenie typu, średnicy, kvs	Producent	ilość
1	Zawór kulowy PN 25	Dn 50WKC1c	Efar	2
1a	Zawór kulowy PN 25	Dn 40 WKC1c	Efar	1
1b	Zawór kulowy PN 25	Dn 40 WKC1c	Efar	1
2a	Zawór kulowy reg. PN 25 kołn.	Dn 32 MSV-F2	Danfoss	1
2b	Zawór kulowy reg. PN 25 kołn.	Dn 32 MSV-F2	Danfoss	1
3	Zawór kulowy PN 25	Dn 15	Efar	8
4a	Ciepłomierz	INT8	DIEHL METERING	1
4b	Ciepłomierz	INT8	DIEHL METERING	1
5a	Przetwornik przepływu ultradźwiękowy	Dn 25 SHARKY 473, 3,5 m³/h, 2,5 l/imp	DIEHL METERING	1
5b	Przetwornik przepływu ultradźwiękowy	Dn 25 SHARKY 473, 3,5 m³/h, 2,5 l/imp	DIEHL METERING	1
6a	Czujnik temperatury	Pt 500	DIEHL METERING	2
6b	Czujnik temperatury	Pt 500	DIEHL METERING	2
7/8	Manometr 0-1,6 [MPa] + kurek manometryczny		WIKA	3
9	Filtroodmulacz PN16 T135°	FO2m Dn50	THERMO	1
10	Filtr siatkowy	DN50	POLNA	1
11	Termometr 0-200 [°C]		WIKA	2
22	Naczynie wzbiorcze	N600	Reflex	1
23	Zabezpieczony zawór odcinający		Reflex	1

INNE MATERIAŁY WĘZŁA C.W.U.

Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Oznaczenie typu, średnicy, kvs	Producent	ilość
1	Stabilizator c.w.u. nierdzewny	WGJ-S/Z – 400; p = 0,6 MPa	ELEKTROM ET	1
2	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn 65		4
3	Zawór zwrotny PN 10 do wody użytkowej	Dn 65, klasa EA		1
4	Reduktor ciśnienia	SYR 315 Dn 50	SYR	1
5	Filtr siatkowy do wody użytkowej	Dn 65		1
6	Wodomierz do wody zimnej JS 10	dn 40 q ₃ = 10,0 m³/h	Apator	1
10	Manometr 0-1,0 [MPa] + kurek manometryczny		WIKA	1
8	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn32		2
9	Zawór kulowy PN 10 do wody użytkowej	Dn 15		1

MATERIAŁY DLA POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.W. Z WĘZŁEM KOMPAKTOWYM /ORIENTACYJNIE/

Materiał	ilość
Rura stalowa nierdzewna DN 65 w izolacji z pianki o gr. 65 mm	15 m
Rura stalowa nierdzewna DN 32 w izolacji z pianki o gr. 32 mm	5 m
Rura stalowa ocynkowana DN 65 w izolacji z pianki o gr. 9 mm	10 m